



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2804/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

RCF s.p.a.

Via Raffaello Sanzio 13

42124 Reggio Emilia, Republika Włosa

stwierdza, że wyrób:

Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego typu DXT3000

produkowany przez:

RCF s.p.a.

Via Raffaello Sanzio 13

42124 Reggio Emilia, Republika Włosa

w zakładach produkcyjnych:

RCF s.p.a.

Via Raffaello Sanzio 13

42124 Reggio Emilia

Republika Włosa

RCF s.p.a.

Via Enrico Fermi 16

63075 Acquaviva Picena

Republika Włosa

spełnia wymagania:

pkt. 11.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3768/2016 z dnia 27.06.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 0033-2015 z dnia 19.01.2015 r. wykonanych przez jednostkę notyfikowaną INSTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI oraz nr 2064/BA/16 z dnia 02.12.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2804/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od 14.12.2016 r.

do 13.12.2021 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup



Józefów, dnia: 14 grudnia 2016 r.