

Przyjmując odpowiedzialność producenta wynikającą z niniejszej deklaracji:

**RCF S.p.A.**

**Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia - ITALY**

Deklaruje że produkty: **DXT 3000**

dostępne modele:

specyficzna funkcja: **CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEM OSTRZEGAWCZEGO**

komponenty / akcesoria:	<b>MX 3500/2</b>	<b>Master unit 2 zones with 500 W max audio power output</b>
	<b>MX 3500/4</b>	<b>Master unit 4 zones with 500 W max audio power output</b>
	<b>MX 3500/6</b>	<b>Master unit 6 zones with 500 W max audio power output</b>
	<b>MX 3250/2</b>	<b>Master unit 2 zones with 250 W max audio power output</b>
	<b>MX 3250/4</b>	<b>Master unit 4 zones with 250 W max audio power output</b>
	<b>MX 3250/6</b>	<b>Master unit 6 zones with 250 W max audio power output</b>
	<b>BM 3804</b>	<b>Emergency and paging console</b>
	<b>BM 3804FM</b>	<b>Emergency and paging console</b>
	<b>ME 3801</b>	<b>Emergency and paging console</b>
	<b>BE 3806</b>	<b>6 buttons console extension</b>
	<b>IE 3008</b>	<b>Expansion board</b>
	<b>EOL 3-9</b>	<b>End of line terminator</b>

Jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z:

**Rozporządzeniem Europejskim 305/2011/EU**

**Dyrektywą EMC 2014/30/EU**

**Dyrektywą LVD 2014/35/EC**

**Dyrektywą RoHS 2011/65/EC**

W szczególności w odniesieniu do wymienionych norm szarmonizowanych:

**EN 54-16: 2008**

**EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006**

**EN 50130-4: 1995 + A1 + A2**

**EN 61000-3-2: 2011**

**EN 61000-3-3: 2011**

**EN 61000-6-3: 2011**

**EN 60950-1:2007 + A11 + A1 +A2 + A12**

Niniejsza deklaracja została wydana na podstawie wyników wykonanych testów.

Reggio Emilia 22/03/2021



**RCF S.P.A.**

---

(Dr. Remo Morlini, Managing Director)